


# TOP • TEST



## ENOLGAS Serie **TOP TEST** GAS EN 331

**ATTENZIONE.** La porta "Presa di Pressione" è un potenziale veicolo di fuga per il gas ed una potenziale fonte di rischio, qualora ne venga fatto un uso improprio. La rimozione, il danneggiamento o l'uso improprio degli organi di chiusura e di tenuta della porta "presa di pressione" o dei meccanismi rapidi di connessione ai manometri, ove presenti, può creare perdite di gas.

L'installatore, in accordo alla UNI CIG 7129 – 2008, deve rendere esclusivo l'uso della presa di pressione all'utilizzatore il quale deve avere cura del buon funzionamento del dispositivo predisponendo le opportune verifiche di tenuta periodiche.

Il tappo di dotazione, a corredo della valvola, ha lo scopo di preservare la presa di pressione dallo sporco durante le fasi di trasporto ed installazione.

L'installatore deve prestare la massima cura, al termine del collaudo dell'impianto, al fissaggio di un idoneo tappo sulla "presa di pressione" o del cappuccio di protezione dell'innesto rapido al fine di garantirne la tenuta e l'inamovibilità e prevenendo eventuali effrazioni o manomissioni.

**QUESTE ISTRUZIONI SONO RIPORTATE SULL'ETICHETTA GIALLA CONTENUTA, INSIEME AL CAVO CON SIGILLO METALLICO, NELLA SCATOLA. L'ETICHETTA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE LEGATA ALLA VALVOLA COMPILANDO L'APPOSITO CAMPO CON LA DATA D'INSTALLAZIONE.**



## ENOLGAS **TOP TEST** Series EN 331

**WARNING:** The "Pressure check port" if not properly used, may become a potential way of gas leak and potential risk. The removal, the damaging or improper use of the "pressure check port" shut off and sealing parts, as well as the quick connection plugs for gauge, when present, may be a cause of gas leak.

The installer, as prescribed by the UNI CIG 7129 – 2008 norm, must provide for exclusive use of the end user the employ of the pressure check port. The end user is responsible for the correct functioning of the pressure check device by having the pressure seal parts properly checked and proved periodically. The cap provided along with the valve, has the only purpose of protecting from the dirt the pressure check port during the handling, transport and installation

The installer, once completed the start up check of the installation, must execute with maximum attention the correct fixing of the protection cap of the "quick plug connect" on the pressure check port.

The fixing operation of the protection cap is aimed to guarantee the correct sealing and immovability of the cap so to prevent tampering or damaging of the device.

**THESE INSTRUCTIONS CAN BE FOUND ON THE YELLOW LABEL INSIDE THE BOX, AS WELL AS THE CABLE WITH THE METAL SEAL. THE LABEL HAS TO BE NECESSARILY TIED UP TO THE VALVE AND THE FIELD SHOWING THE INSTALLATION DATE NEEDS TO BE FILLED IN.**



**ENOLGAS**

ENOLGAS BONOMI S.p.A. • via Europa 227 • 25062 Concesio (Bs) • Italy  
tel. 030 2184311 • fax 030 2184333 • www.enolgas.it • enolgas@enolgas.it

# TOP • TEST

Valvola a sfera per gas combustibili a passaggio totale con presa di pressione

**ART. S.1457 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili f/f con rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. S.1458 TOP•TEST**



Valvola a sfera m/f con rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. S.1461 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili f/f con serratura di morosità e presa pressione da 1/4", nichelata.

**ART. S.1462 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili m/f con serratura di morosità e presa pressione da 1/4", nichelata.

**ART. S.1464 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili f/girello con presa di pressione da 1/4", nichelata.

**ART. S.1466 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili f/girello con serratura di morosità con presa di pressione da 1/4", nichelata.

**ART. S.1494 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili f/girello con rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. S.1496 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili f/girello con serratura di morosità con rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. S.1488 TOP•TEST**



Valvola a sfera f/girello a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4", nichelata.

**ART. S.1489 TOP•TEST**



Valvola a sfera f/girello a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. S.1474 TOP•TEST**



Valvola a sfera f/f a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4", nichelata.

**ART. S.1475 TOP•TEST**



Valvola a sfera f/f a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. S.1491 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili f/f con serratura di morosità e rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. S.1492 TOP•TEST**



Valvola a sfera per gas combustibili m/f con serratura di morosità e rapido di presa pressione, nichelata.

**ART. R.0117 TOP•TEST**




Canotto maschio/femmina con valvola di presa.

**ART. R.1142 OMEGA**



Mensola a sfera con serratura di morosità per contatore gas, interasse 110mm con zanca da murare, con presa da 1/4", con farfalla, sabbata.

**ART. S.1279 OMEGA**



Mensola a doppia valvola con serratura e cappuccio piombabile, presa di pressione da 1/4" a valle della sfera, sabbata.

**ART. S.1281 OMEGA**



Mensola a doppia valvola con serratura e cappuccio piombabile, presa di pressione da 1/4" a monte della sfera, sabbata.

**ART. S.1283 OMEGA**



Mensola a doppia valvola con serratura e cappuccio piombabile, presa di pressione da 1/4" a monte e a valle della sfera, sabbata.

**ART. R.0074 OMEGA**



Mensola con doppia valvola, con serratura di morosità e cappuccio piombabile, interasse 110mm, sabbata.

**ART. R.1182 OMEGA**



Mensola a sfera con serratura di morosità per contatore gas, interasse 110mm con zanca per fischer, rapido di presa pressione, con farfalla, sabbata.